

## Anexo 5 Formulación de inquietudes

| Pregunta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anexo al que corresponde | Numeral del Anexo | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quando indican las actividades en la segunda hablan de suministro e instalacion de control de monitoreo, esta actividad normalmente no esta en un preventivo sino que es una actualizacion de equipo. y ya seria correctivo o compra adicional. como diferenciamos este? o porfavor nos explican.                           | Anexo 1                  | Pagina 7          | <p>Esta actividad se refiere a un monitoreo remoto para las plantas eléctricas el cual sería nuevo, se cotizaría los elementos e insumos necesarios para dicho monitoreo y se relizaría en caso de ser aprobado. Si no es aprobado no se realiza.</p> <p>Comfenalco busca monitoreas de forma remota mediante un sistema de telemetría que recopile los datos en tiempo real de cada una de las plantas eléctricas, para tomar decisiones en cuanto a su estado de funcionamiento.</p>                                                  |
| item 3 de actividades.se indica Suministro de acometidas para las plantas pero si ya las plantas estan instaladas, que debemos hacer? Las pruebas de aislamiento es hacerla cada que se realiza el preventivo? O una sola vez en el contrato? o es una actividad adicional a cotizar?. Esto cambia el precio en cada rutina | Anexo 1                  | Pagina 7          | <p>Las Validación de acometidas eléctricas existentes incluye pruebas de aislamiento, inspección o cambio de terminales y marcación según código de colores se deben realizar solo una vez en el contrato.</p> <p>El Suministro de acometidas eléctricas según la capacidad de la planta, incluye terminales, ductos, tierras, barraje, marcación y demás accesorios para su correcto funcionamiento hace referencia cuando se deba realizar un cambio y debe ser cotizado antes de ser ejecutado para revisar si es aprobado o no.</p> |
| Este documento se debe diligenciar por cada empleado o solo el representante legal?                                                                                                                                                                                                                                         | Anexo 4                  |                   | Se debe de diligenciar para el representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Los costos de arrendamiento equipos, varian sobretodo en plantas electricas. Ya que según el combustible a usar y tiempo cambia mucho. Podemos poner un precio sin incluir combustible. Incluimos el valor de transporte e instalacion? O ese se cotiza a parte ya que varia segun la locacion.                             | Anexo 2                  |                   | <p>Para este ítem debe incluir el valor total del arrendamiento puesta a punto en cada sede.</p> <p>Esto se requiere cotizar en caso de que se presente un daño fortuito o de fuerza mayor en pie a la operación de alguna de nuestras plantas eléctricas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Queremos consultar si para participar en el proceso es necesario estar habilitados en la plataforma ARIBA, o si, como se indica en el pliego, el envío de ofertas y documentación se realizará únicamente por medio de correos electrónicos                                                                                 |                          |                   | No se requiere ARIBA u otro plataforma. La oferta y los documentos complementarios a la propuesta deben ser enviados a los correos electrónicos indicados en el cronograma de la invitación "RFP Mantenimiento Plantas eléctricas y UPS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |